

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/21г.-24/04/21г.

Абонент:ООО "ПРИОРИТЕТ"

Договор N: _____

Адрес:А. Шмакова 18 итп 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тизв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00181539

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ЕД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x873A

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	м3	т	Гкал	ч	ч	
24.03.2021	78,68	45,38	33,3	87,24	86,47	84,89	85,65	0	-0,76	2,826	24	0	
25.03.2021	78,38	46,22	32,16	89,01	88,26	86,64	87,38	0	-0,74	2,786	24	0	
26.03.2021	79,2	46,25	32,95	85,73	84,95	83,39	84,08	0	-0,69	2,748	24	0	
27.03.2021	78,41	45,97	32,44	88,12	87,38	85,74	86,49	0	-0,75	2,781	24	0	
28.03.2021	79,22	45,63	33,59	88,71	87,89	86,3	87,02	0	-0,72	2,898	24	0	
29.03.2021	79,65	46,08	33,57	85,87	85,05	83,51	84,23	0	-0,72	2,803	24	0	
30.03.2021	80,19	46,42	33,77	88,43	87,61	85,94	86,73	0,01	-0,79	2,899	24	0	
31.03.2021	77,99	46,5	31,49	88	87,29	85,68	86,39	0	-0,71	2,697	24	0	
01.04.2021	77,55	45,51	32,04	85,87	85,18	83,62	84,38	0	-0,76	2,678	24	0	
02.04.2021	77,85	45,28	32,57	81,49	80,82	79,3	80,06	0	-0,76	2,581	24	0	
03.04.2021	78,27	45,43	32,84	83,77	83,08	81,51	82,28	0	-0,77	2,673	24	0	
04.04.2021	78,27	44,43	33,84	83,18	82,45	80,95	81,65	0	-0,7	2,739	24	0	
05.04.2021	77,89	45,7	32,19	85,14	84,43	82,86	83,64	0	-0,78	2,668	24	0	
06.04.2021	77,36	45,84	31,52	86,17	85,48	83,92	84,67	0,01	-0,75	2,645	24	0	
07.04.2021	76,31	46,07	30,24	83,7	83,04	81,55	82,22	0	-0,67	2,463	24	0	
08.04.2021	76,01	45,49	30,52	79,34	78,69	77,34	77,92	0	-0,58	2,36	24	0	
09.04.2021	76,25	46,12	30,13	79,82	79,15	77,79	78,39	0	-0,6	2,344	24	0	
10.04.2021	75,77	46,02	29,75	82,43	81,76	80,33	80,97	0,01	-0,64	2,39	24	0	
11.04.2021	76,04	45,73	30,31	81,39	80,69	79,33	79,91	0	-0,58	2,404	24	0	
12.04.2021	76,58	45,79	30,79	77,88	77,18	75,88	76,41	0	-0,53	2,336	24	0	
13.04.2021	76,13	46,36	29,77	79,65	78,91	77,63	78,12	0,01	-0,49	2,309	24	0	
14.04.2021	75,76	46,19	29,57	78,21	77,36	76,23	76,57	0	-0,34	2,252	24	0	
15.04.2021	75,58	45,97	29,61	76,46	75,53	74,52	74,78	0	-0,26	2,203	24	0	
16.04.2021	75,29	46,42	28,87	77,78	76,86	75,82	76,08	0	-0,26	2,188	24	0	
17.04.2021	76,48	46,23	30,25	76,06	75,06	74,11	74,3	0	-0,19	2,238	24	0	
18.04.2021	76,65	45,74	30,91	76,03	74,99	74,07	74,27	0	-0,2	2,291	24	0	
19.04.2021	76,97	47,86	29,11	86,99	85,92	84,72	85,01	0	-0,29	2,464	24	0	
20.04.2021	76,81	47,99	28,82	84,97	83,93	82,78	83	0	-0,22	2,384	24	0	
21.04.2021	76,08	46,43	29,65	78,21	77,19	76,23	76,41	0	-0,18	2,256	24	0	
22.04.2021	76,37	45,81	30,56	74,83	73,8	72,88	73,06	0	-0,18	2,224	24	0	
23.04.2021	75,77	46,78	28,99	76,46	75,49	74,51	74,72	0,01	-0,21	2,158	24	0	
24.04.2021	75,95	46,55	29,4	77,38	76,38	75,42	75,6	0	-0,18	2,218	24	0	
Итого:				2634,3	2608,2	2565,39	2582,39	0,05	-17	79,904	768	0	
Средние:	77,17	46,06	31,11										

Дата	V1	V2	M1	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	м3	т	Гкал	ч	ч
23/03/2124:	23251,05	23077,1	22503,73	22746,05	0,49	-242,32	694,262	4831	0
24/04/2124:	25885,37	25685,37	25069,12	25328,44	0,54	-259,32	774,166	5599	0
Итого:	2634,32	2608,27	2565,39	2582,39	0,05	-17	79,904	768	0

Тепловая энергия израсходованная за период вештатных ситуаций (Тн)
(п.61 Методики №99/пр)

Q _{контр} = Q _н Траб x T _{нш}	0
---	---

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Подпись 


Подпись  /Е.В. Жукова/
Ф.И.О.

26.04.2021г

